

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

12.02.2019г. № 11-1-19

Кому: Заместителю генерального директора
по экономике, финансам и
корпоративным вопросам

Иванову А.Н.

Начальнику отдела 55

Митрохину П.В.

Руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также исх. № 516-22559/19 от 05.02.2019 г. Региональной службы по тарифам Нижегородской области, прошу разместить на официальном сайте Общества для свободного доступа в сети «Интернет» следующую информацию (формат любой):

Сведения о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (котельной ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»), рассчитанных на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452

| № п п | Наименование показателя | Фактические значения по годам | | | Плановые значения |
|-------|--|-------------------------------|--------|--------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (кг у.т./Гкал) | 156,0 | 158,39 | 153,82 | 158,47 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,939 | 0,861 | 0,925 | 0,942 |
| 5 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) | 663,6 | 608,93 | 654,29 | 666,6 |

Заместитель генерального директора,
главный инженер

 Харитонов С.В.

Главный механик и энергетик

 Сазанов В.А.

 