

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
20.02.2018г. № 11-1-18

Кому: Зам.Генерального директора
по экономике, финансам и
корпоративным вопросам

Иванову А.Н.

Начальнику отдела 55


Митрохину П.В.

Руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также исх. № 516-109/18 от 17.01.2018 г. Региональной службы по тарифам Нижегородской области, прошу разместить на официальном сайте Общества для свободного доступа в сети «Интернет» следующую информацию (формат любой):

Сведения о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (котельной ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА»), рассчитанных на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452

№ пп	Наименование показателя	Фактические значения по годам			Плановые значения
		2015	2016	2017	2018
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (кг у.т./Гкал)	159,1	156,0	158,39	158,47
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	0,854	0,939	0,861	0,942
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)	603,47	663,6	608,93	666,6

Зам.Генерального директора
главный инженер



Харитонов С.В.

Главный механик-энергетик

Лисенков М.А.

